

ダイオキシン類測定結果

単位:ng-TEQ/m³

年度	測定日	ストーカ炉		測定日	流動床炉		基準値
		1号	2号		1系	2系	
11	平成11年11月16日	2.600		平成11年11月18日	1.400	0.530	80
	平成11年11月17日		2.000				
12	平成13年 3月26日	0.024	0.110	平成12年11月29日	1.200		80
				平成12年11月30日		0.450	
13	平成13年12月19日	0.110		平成14年 1月31日	1.700	1.200	80
	平成13年12月20日		0.210				
14	平成14年11月19日	0.530		平成14年11月22日	1.900	2.000	80
	平成14年11月20日		0.170				
15	平成15年10月16日	0.390		平成15年11月26日	3.400	4.100	5
	平成15年10月17日		0.310				5
16	平成17年 1月28日	0.110	0.340	平成16年11月30日	4.700		5
				平成17年 1月27日		3.900	5
17	平成17年10月27日	0.200	0.160	平成17年10月28日	1.700	2.400	5
18	平成18年10月 5日	0.230	0.069	平成18年11月14日	2.800	2.800	5
19	平成19年11月 7日	0.280	0.200	平成19年11月 8日	1.500	4.100	5